



## Beitragsberechtigte Betriebszeiten für Gesuche zur Beleuchtung in den Kantonen AG, FR, SO, SZ

(gültig ab 1.1.2017)

Raumnutzung gemäss Norm SIA 380/4	Volllaststunden Beleuchtung: Altanlage [h/a]	Volllaststunden Beleuchtung: Neuanlage [h/a]	Wartungswert Beleuchtungs- stärke $E_{vm}$ [lx]
Wohnraum, Schlafzimmer	1'000	1'000	n.D.
Küche	2'740	2'230	n.D.
Hotelzimmer	1'270	1'170	50
Empfang, Lobby	3'800	2'640	100
Einzel-, Gruppenbüro	1'500	580	500
Grossraumbüro	2'320	1'610	500
Sitzungszimmer	820	320	500
Schalterhalle, Empfang	1'450	650	200
Schulzimmer	1'530	730	500
Lehrerzimmer	1'410	470	300
Bibliothek	1'610	830	200
Hörsaal	2'110	1'460	500
Spezialräume	1'530	730	300
Verkauf: Möbel	3'270	2'960	300
Lebensmittelverkauf	3'400	3'150	300
Bau+Garten	3'400	3'150	300
Supermarkt (Food/Nonfood)	3'480	3'270	300
Fachmärkte Warenhäuser	3'530	3'270	300
Bijouterie	3'240	2'740	300
Restaurant	2'410	1'600	200
Selbstbedienungsrestaurant	1'800	1'260	200
Küche zu Restaurant	2'400	1'810	500
Küche zu Selbstbedienungsrestaurant	2'280	1'970	500
Vorstellungsraum	3'130	3'130	n.D.
Mehrzweckhalle	3'140	2'260	300
Ausstellungshalle	3'900	3'450	300
Bettzimmer	3'800	2'640	100
Stationszimmer	3'800	2'640	300
Behandlungsräume	1'500	730	500
Produktion (grobe Arbeit)	2'880	1'710	300
Produktion (feine Arbeit)	3'250	2'180	500
Lagerhallen	3'520	2'510	100
Turnhallen	2'970	1'730	300
Fitnessraum	3'440	2'320	300
Schwimmbhalle	2'480	1'440	300
Verkehrsfläche	1'500	440	100
Nebenräume	2'320	1'210	100
WC, Bad, Dusche	2'500	1'370	200
WC	1'770	680	200
Garderoben, Duschen	3'430	2'640	200
Parkhaus	2'130	1'030	75
Wasch- und Trockenraum	3'500	2'050	300

Tabelle 6: Volllaststunden je nach Raumnutzung und Wartungswert der Beleuchtungsstärke gemäss SIA 380/4 (n.D. = nicht Definiert)